GMINA ŻYRAKÓW
woj. podkarpackie
nr ident. 851661091
NIP 8722222062

Znak sprawy: IiGK.271.P30.2.2022

Żyraków, dnia 7-02-2022 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: ***Przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych***

Gmina Żyraków informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do zaproszenia do złożenia ofert na realizację zadania pn. Przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:

Proszę o podanie jaki rodzaj samozamykaczy ma być zastosowany do drzwi oraz docelowo ile m2 przypada na 1 samozamykacz

Odpowiedź:
Pozycja przedmiaru robót nr 18 dotyczy tylko i wyłącznie montażu samozamykaczy. Natomiast materiał leży po stronie Zamawiającego. Ilość m^2 samozamykaczy wynika z zestawienia stolarki drzwiowej.

Pytanie 2:
w opisie zamówienia dotyczący stropu jest mowa o montażu wg rysunku, proszę o udostępnienie rysunku wkucia belki ramy w ściany nośne
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada szczegółowego rysunku. Otwór wykuty w stropie dla klapy dymowej należy obramować profilem stalowym typu HEB 180 oraz oprzeć tą konstrukcję na dwóch ścianach nośnych w formie litery „H".

Pytanie 3:

W jakim rodzaju dachu odbywać się będzie montaż klap oddymiających

Odpowiedź:
Konstrukcja tradycyjna krokwiowa drewniana, pokrycie dachu blachodachówką.

ZATWIERDZIŁ

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Do zamieszczenia:
- strona internetowa prowadzonego postępowania
- Wykonawca biorący udział w postępowaniu

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków pod adresem www.zyrakow.pl. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Żyraków, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych