Gmina Żyraków.
39-204 Żyraków 137, tel.+48 (014) 680 71 21, fax. +48 (014) 680 71 24

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | PODKARPACKIE | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GMINA ŻYRAKÓW
woj. podkarpackie
nr ident. 051661091
NIP 872-22-22-062

Niniejsze ..... zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 25.02.2019 do .....
.....(podpis)

Niniejsze ..... wywieszone było na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 25.02.2019 do .....
.....(podpis)

Żyraków, dnia 25.02.2019r.

IiGK.271.2.2019

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. ***„Przebudowa i rozbudowa oczyszczani ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska".***

Gmina Żyraków działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie 1: 1. Rozdział: Przebudowa istn. urządzeń zasilających
Element: Przebudowa istn. ZPK: wymiana wkładek w złączu, przekładników w SP, okablowania – brak szczegółów do wyceny.

Odpowiedź: **Zamawiający w załączeniu przedstawia przedmiar robót uzupełniony o szczegółowe dane.**

Pytanie 2: Rozdział: Montaż rozdzielnic, szaf i skrzynek zacisk.
Element: Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - rozdzielnica RGR – brak w projekcie takiej rozdzielni aby można wycenić.

Odpowiedź: **Zamawiający w załączeniu przedstawia przedmiar robót uzupełniony o szczegółowe dane.**

Pytanie 3: Rozdział: Aparatura kontrolno - pomiarowa
Element: Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacja elektryczna (2 gruszki) – niepełna informacja do wyceny.

Odpowiedź: **Zamawiający w załączeniu przedstawia przedmiar robót uzupełniony o szczegółowe dane**

Pytanie 4: Niestety nie jesteśmy w stanie zaoferować modułów fotowoltanicznych podanych w specyfikacji.
Dokładnie chodzi o grubość szkła 0,8 mm. Proszę Zamawiającego o odpowiedź, czy możliwa jest odchyłka w tym zakresie, najlepiej do 3,2 mm, lub wskazanie przynajmniej trzech dostawców w Polsce modułów o podanej grubości szkła w specyfikacji.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła do 3,2 mm w panelach fotowoltaicznych.**

Z poważaniem

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Z-ca Wójta Gminy Żyraków
Grzegorz Reguła

Otrzymują:
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Do zamieszczenia:
- strona internetowa
- a/a